



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

“A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO”

Ofício nº 515/2022-GP

Porto Ferreira/SP, 08 de setembro de 2022.

À Sua Excelência

ALAN JOÃO ORLANDO

M.D. Presidente da Câmara de Vereadores de Porto Ferreira/SP

Ref.: Encaminhamento de resposta a requerimento legislativo

Excelentíssimo Presidente;

Vimos pelo presente ofício encaminhar resposta ao Requerimento Legislativo de nº 473/2022, de autoria do(a) nobre Vereador(a) Pedro Celso Wanderley de Melo.

Aproveitamos a oportunidade para apresentarmos os sinceros votos de estima e consideração à V.Exa., bem como a todos os demais nobres Vereadores desta Casa de Leis.

Atenciosamente,

RÔMULO LUÍS DE LIMA RIPA

Prefeito Municipal





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F3FE-9B25-00DB-E830

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ROMULO LUIS DE LIMA RIPA (CPF 350.XXX.XXX-33) em 09/09/2022 09:57:32 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/F3FE-9B25-00DB-E830>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"
SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA

MEMORANDO Nº 210/2022 – SSMU

Porto Ferreira, 05 de setembro de 2022.

Ref. REQUERIMENTO LEGISLATIVO Nº 473/2022.

Ao Senhor **GUSTAVO DE FREITAS**
M.D. Assessor para Assuntos Legislativos

Em resposta aos quesitos do referido Requerimento Legislativo, informo a VS^a que a Defesa Civil, através de seu Coordenador Fernando Bonelli, no mês de maio, em atendimento ao Requerimento Legislativo nº 216/2022, enviou por e-mail para o setor técnico da Concessionária Elektro, o Laudo de Vistoria nº 20/2022, que havia sido realizado no dia 28 de abril de 2022, mencionando vários locais que apresentavam problemas nos referidos postes, entre estes, o da rua Nalzira Miziara Ignátios, próximo ao número 670, no bairro Jardim Anésia.

Foram enviados pelo mencionado Coordenador, três outros pedidos via-e-mail e por whatsApp, aos responsáveis técnicos da Neoenergia Elektro Eletricidades e Serviços, mas a Concessionária até a presente data não apresentou nenhuma devolutiva quanto ao laudo elaborado.

Por se tratar de serviço de concessão, foi comunicado o fato à Agência Reguladora de Porto Ferreira, através do 1 doc (Memorando nº 14.047/2022), a fim de adoção das medidas pertinentes ao caso.

Aproveito a oportunidade para externar protestos de respeito e apreço.

Atenciosamente,

VALDEMIR GUIMARÃES DIAS
Secretário de Segurança e Mobilidade Urbana





LAUDO DE VISTORIA Nº 20/2.022

A Defesa Civil de Porto Ferreira foi acionada através de requerimento Legislativo 216/2022 para realizar vistoria em poste na rua Nalzira Miziara Ignátios, 670 - Jardim Anésia, com as coordenadas 21°50'59"S - 47°30'09"W, onde deparamos com a seguinte situação;

A – Trata-se de um poste com inclinação acentuada que está localizado bem na entrada do bairro mencionado acima.

B – Este poste já está sendo monitorado a algum tempo pela equipe da Coordenadoria de Defesa Civil a fim de verificar alguma alteração em sua estabilidade.

C - Registro fotográfico já foram feitos e encaminhado para elektro, concessionária responsável pela manutenção da rede elétrica em nosso município.

D – Informamos que estamos acompanhando outras duas situações relacionadas a postes, sendo uma com poste inclinado na avenida Eng. Nicolau de Vergueiro Forjaz, com as coordenadas 21°51'03"S - 47°29'28"W e outro com um buraco ao meio e as ferragens aparentes, na rua Dr. Djalma Forjaz, com as coordenadas 21°51'19"S - 47°28'31"W.

E – Portanto, recomendamos uma inspeção da concessionaria nos referidos postes e posteriormente encaminhar a documentação a esta coordenadoria de Defesa Civil a fim de responder o referido requerimento supracitado.

F - Segue anexo, fotos do local

G - Atendeu a vistoria a equipe da Defesa Civil.





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira
"A Capital Nacional da Cerâmica Artística e da Decoração"
Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil



Porto Ferreira, 28 de abril de 2022

LUIS FERNANDO BONELLI FRANCISCO
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL



Poste Rua Nalzira Miziara Ignátios, 670 - Jardim Anésia - Antes da inclinação.

Condições normal, inclusive dos cabos de comunicação.

Av. Eng. Nicolau de Vergueiro Forjaz, n.º 1052 - Fundos - Centro - Porto Ferreira CEP: 2
13660-005- SP - Telefones: (19) 3585-2252 ou 199

Assinado por 1 pessoa: LUIS FERNANDO BONELLI FRANCISCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/2474-7E38-5BAA-6522> e informe o código 2474-7E38-5BAA-6522





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira
"A Capital Nacional da Cerâmica Artística e da Decoração"
Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil



Cabos de comunicação embarrigado pelo local.

Abaixo registros do poste com inclinação data de 26/04/2022. Motivação de requerimento Legislativo.

Av. Eng. Nicolau de Vergueiro Forjaz, n.º 1052 - Fundos - Centro - Porto Ferreira CEP: 3 13660-005- SP - Telefones: (19) 3585-2252 ou 199



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira
"A Capital Nacional da Cerâmica Artística e da Decoração"
Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil




Av. Eng. Nicolau de Vergueiro Forjaz, n.º 1052 - Fundos – Centro – Porto Ferreira CEP: 4
13660-005- SP – Telefones: (19) 3585-2252 ou 199

Assinado por 1 pessoa: LUIS FERNANDO BONELLI FRANCISCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/2474-7E38-5BAA-6522> e informe o código 2474-7E38-5BAA-6522





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira
"A Capital Nacional da Cerâmica Artística e da Decoração"
Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil



Poste da Avenida Eng Nicolau de Vergueiro Forjaz com inclinação.
Abaixo registros do poste com inclinação realizados na data de 26/04/2022.

Av. Eng. Nicolau de Vergueiro Forjaz, n.º 1052 - Fundos - Centro - Porto Ferreira CEP: 5
13660-005- SP - Telefones: (19) 3585-2252 ou 199





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira
"A Capital Nacional da Cerâmica Artística e da Decoração"
Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil



Av. Eng. Nicolau de Vergueiro Forjaz, n.º 1052 - Fundos – Centro – Porto Ferreira CEP: 6
13660-005- SP – Telefones: (19) 3585-2252 ou 199





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira
"A Capital Nacional da Cerâmica Artística e da Decoração"
Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil



Poste em condição normal, sem o burraco e ferragens aparente.

Abaixo registros do poste danificado na data de 25/04/2022.

Av. Eng. Nicolau de Vergueiro Forjaz, n.º 1052 - Fundos - Centro - Porto Ferreira CEP: 7 13660-005- SP - Telefones: (19) 3585-2252 ou 199

Assinado por 1 pessoa: LUIS FERNANDO BONELLI FRANCISCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/2474-7E38-5BAA-6522> e informe o código 2474-7E38-5BAA-6522





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira
"A Capital Nacional da Cerâmica Artística e da Decoração"
Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil



Av. Eng. Nicolau de Vergueiro Forjaz, n.º 1052 - Fundos - Centro - Porto Ferreira CEP: 8
13660-005- SP - Telefones: (19) 3585-2252 ou 199





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2474-7E38-5BAA-6522

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIS FERNANDO BONELLI FRANCISCO (CPF 191.XXX.XXX-80) em 05/09/2022 12:03:18 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/2474-7E38-5BAA-6522>