



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

“A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO”

OFÍCIO N° 022/2023 - SRI

Porto Ferreira/SP, 03 de março de 2023.

À Sua Excelência

**SÉRGIO RODRIGO DE OLIVEIRA**

M.D. Presidente da Câmara Municipal de Porto Ferreira

Nesta;

**Ref.: Requerimento n° 42/2023**

Senhor Presidente,

Vimos pelo presente ofício encaminhar resposta ao Requerimento Legislativo em epígrafe, de autoria **do nobre Vereador Pedro Celso Wanderley de Melo**.

Aproveitamos a oportunidade para apresentarmos os sinceros votos de estima e consideração à V.Exa., bem como a todos os demais nobres Vereadores desta Casa de Leis.

Atenciosamente,

**RÔMULO LUÍS DE LIMA RIPÀ**

**Prefeito Municipal**





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F76A-CCD7-AA60-6699

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ROMULO LUIS DE LIMA RIPA (CPF 350.XXX.XXX-33) em 03/03/2023 17:36:44 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/F76A-CCD7-AA60-6699>



PORTO FERREIRA

**PREFEITURA DE PORTO FERREIRA**  
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"  
**SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO**

**Ofício nº 029/2023 – SODU**

Porto Ferreira, 02 de março de 2023.

Ao

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal  
Rômulo Luís de Lima Ripa

Prezado Senhor,

Em atendimento ao **Requerimento nº 042/2023**, subscrito pela nobre vereador, Sr. Pedro Celso Wanderley de Melo, informamos que:

**Item 1** – Serão realizados reparos em trechos do pavimento asfáltico do Parque Linear, na quadra de basquete, locais que tiveram pontos com recalque. Para a resolução desses problemas a empresa responsável executará a instalação de reforço de telas de aço para aplicação de nova camada de concreto. Observou-se que a tampa de caixa elétrica sofreu trincas e deverá ser substituída; o poço de visita que foi tapado pela contratada durante a regularização de todo o local, deverá ser reparado; presença de trincas ao longo da ciclovia e da pista de caminhada, as quais deverão ser reparadas; presença de vazamento de água na área, provavelmente proveniente das mangueiras da BRK que abastecem a residência no local, as quais deverão ser reparadas; alambrado já em processo de oxidação, ressaltando que o mesmo é galvanizado e não deveria ter sofrido processos de oxidação, devendo o mesmo ser substituído; o prolongamento da rede de galerias de águas pluviais executadas aos fundos do Parque veio a ceder, apresentando possível falha no reaterro ocasionando erosão do solo, o qual, pela pressão, causou rompimento da tubulação, sendo necessários os devidos reparos.

**Itens 2 e 3** – No que se refere aos problemas na pista de caminhada, conforme dito acima, a empresa também foi notificada e procederá com todos os reparos necessários. Importante ressaltar que a obra encontra-se em andamento, sendo que o aceite da conclusão e o respectivo recebimento pela Administração Pública somente ocorrerão mediante a resolução de todas as pendências ora existentes, bem como, pela garantia contratual da obra pelo prazo de 05 (cinco) anos a contar do

Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano

CNPJ: 45.339.363/0001-94

Praça Cornélio Procópio, 90

Fone: (19) 3589-5200/3589-5262

[www.portoferreira.sp.gov.br](http://www.portoferreira.sp.gov.br)

Assinado por 1 pessoa: ALAN JOÃO ORLANDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/DA0F-8A02-D469-0BA6> e informe o código DA0F-8A02-D469-0BA6





PORTO FERREIRA

**PREFEITURA DE PORTO FERREIRA**  
“A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO”  
**SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO**

referido recebimento. Importante ressaltar que todos os reparos necessários serão executados a expensas da empresa responsável, sem ônus para a Municipalidade.

**Item 4** – Prejudicada.

**Item 5** – O projeto do Parque Linear prevê a construção de sanitários, os quais já foram executados.

Sem mais para o momento, reitero protestos de elevada estima e consideração, colocando-me à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Atenciosamente,

**Alan João Orlando**  
Secretário de Obras e  
Desenvolvimento Urbano





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DA0F-8A02-D469-0BA6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ALAN JOÃO ORLANDO (CPF 386.XXX.XXX-77) em 02/03/2023 20:28:47 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/DA0F-8A02-D469-0BA6>